NEMZETI SZÍNHÁZ
1837

**AJÁNLATI FELHÍVÁS**

A

**NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT ZRT.**

**2027. ÉVI**

FÜSTMENTESÍTŐ RENDSZERÉNEK

KARBANTARTÁSI MUNKÁINAK TÁRGYÁBAN

Ajánlatkérő: Nemzeti Színház Nonprofit Zrt.
1095. Budapest Bajor Gizi park. 1

Harsági Lóránt
létesítményfelelős

2026. november 17.

**1.Az ajánlat tárgya**: A Nemzeti Színház Nonprofit Zrt. füstmentesítő és szellőztető rendszerének karbantartása 2027. évben.

**2. Helyszín:** Nemzeti Színház Nonprofit Zrt.
1095 Budapest, Bajor Gizi park 1.

**3. A szerződéses feladat**: 1.sz. Melléklet szerint.

**4. A szerződés időtartama**: 2027. január 01 - 2027. december 31.

**5. A szerződés típusa**: határozott idejű vállalkozási szerződés

**6. Fizetési feltételek**: a számla kiegyenlítése a szerződésben foglalt feltételek maradéktalan teljesítése esetén kiállított, teljesítésigazolás alapján benyújtott számla kézhezvételétől számított 30 napon belül

**7. Konzultáció:** Ajánlatkérő 2026. november 24 -én 10.00 órakor helyszíni konzultációt tart (1095 Budapest, Bajor Gizi park 1., Művészbejáró előtt)

**8. Ajánlattételi határidő és a beadás módja:** 2026. december 11-én 12.00 óráig, e-mailben a lorant.harsagi@nemzetiszinhaz.hu e-mail címen.

**9. Vállalási díj:** éves vállalási díj……Ft + Áfa
A vállalkozói díj havi rendszerességgel kerül számlázásra, mely az elvégzett munkával arányosan a szerződésben kerül meghatározásra.

**10. Pályázathoz benyújtandó dokumentumok:**

- Rövid szakmai bemutatkozás, amely tartalmazza a vállalási árat.
- Legalább 2 referencia hasonló területen végzett munkákról.
- Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy vállalkozó alkalmaz-e alvállalkozót.
- Igénybe venni kívánt alvállalkozó/k megnevezése.
- Nyilatkozat, hogy Ajánlattevő rendelkezik a feladatok ellátásához jogszabályban előírtak szerint szükséges szakképzett személyi állománnyal.

1. sz. melléklet

**Szerződést kiegészítő melléklet Füstmentesítő, szellőztető rendszer és vezérlő automatika karbantartására**

- Érzékelők ellenőrzése
- Vezérlő szekrények karbantartása (10 db)
- Zsaluk ellenőrzése
- Elektromos ellenőrzés
- Védelmi rendszerek ellenőrzése
- Csúszócsapágyak vizsgálata és kenése
- Zárszerkezet ellenőrzése
- Hibajelzések ellenőrzése

Teljes füstmentesítő rendszer - ebből 133 db hő és füstelvezető ablak - jogszabály szerinti gyakorisággal történő dokumentált karbantartása és ellenőrzése. 4 db füstmentes lépcsőházban ventilátorok ellenőrzése, karbantartása, időszakos próbája.